



Burmistrz Miasta Hrubieszowa

22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1
tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04 e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

Hrubieszów 05.09.2019 r.

WIR.ZP.271.11.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”**

Zamawiający - Gmina Miejska Hrubieszów – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i udziela odpowiedzi.

PYTANIE NR 1


Prosimy o usunięcie zapisu umieszczonego w Tabeli równoważności str. 4 oraz 7 przy opisie studzienek rewizyjnych, że mają one posiadać fabrycznie wbudowane przejścia szczelne dla rur kamionkowych, ponieważ kanalizacja z rur kamionkowych nie występuje w projekcie

Odpowiedź

W związku z faktem, iż rury kamionkowe występują tylko wewnątrz budynku, zastąpiono w tabeli równoważności zapis dot. stosowania fabrycznie wbudowanych przejść szczelnych dla rur kamionkowych przy studzienkach rewizyjnych zewnętrznych na „przejściami szczelnymi dla rur PVC”. W załączeniu aktualnie obowiązująca Tabela Równoważności.

PYTANIE NR 2

Prosimy o więcej informacji na temat poniższego układu w pomieszczeniu hydroforu 0/25.



Odpowiedź

Dokładny rysunek i specyfikacja kształtek i armatury pokazany jest na rysunku IS-02 - projekt przyłącza wodociągowego i instalacji wody zimnej zamieszczonym na BIP w folderze „Projekty Wykonawcze -INSTALACJE SANITARNE\PDF\przyłącza + zagospodarowanie terenu”.

PYTANIE NR 3

W załączniku nr 4 do wzoru umowy przesłanym wraz z odpowiedziami w dn. 26.09.2019 znalazł się krótki opis sauny suchej i parowej, Opisy te pokrywają się ze sobą : „(...) obłożoną listwami o profilu hemlock – jodła kanadyjska, materiał wykończeniowy – panele hemlock, jodła kanadyjska, piec do sauny o mocy 15 kW/400V, oświetlenie”. Prosimy o udostępnienie właściwych opisów obu saun.

Odpowiedź

Sauna parowa – okładziny ścian, sufitu i podłoga mała mozaika na płycie XPS. Sauna sucha (fińska) – podłoga ceramika; ściany i sufit materiał wykończeniowy panele hemlock, jodła kanadyjska.

PYTANIE NR 4

W pozycji 53 oraz 54, przedmiaru budowlanego, występują „izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych”. Prosimy o zdefiniowanie grubości i parametrów zaprojektowanego styropianu.

Odpowiedź

Zarówno grubość, jak i klasa płyt styropianowych podane zostały w dwóch miejscach w opisie. W punkcie dotyczącym izolacji termicznych oraz w wykazie warstw przegród. (PW.A Opis techniczny: rozdział 4 „Roboty budowlane oraz infrastruktura techniczna” pkt. 9 „izolacje termiczne”.

PYTANIE NR 5

Z uwagi na brak danych w opisie branży sanitarnej proszę o informację czy należy ująć w ofercie grzejniki przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych.

Odpowiedź

W pomieszczeniach wilgotnych powinny być zamontowane grzejniki zabezpieczone przed wilgocią np., przez dodatkową powłokę ocynkowaną.

PYTANIE NR 6

Z udostępnionej dokumentacji wynika że na terenie objętym inwestycja znajdują się wody gruntowe. W ofercie konieczne będzie założenie odwodnienia wykopów podczas prowadzenia prac.

Proszę o wskazanie miejsca gdzie będzie można odprowadzić wodę z wykopów.

Odpowiedź

W wypadku występowania wód gruntowych w wykopach wody te należy odprowadzić do kolektora deszczowego zlokalizowanego na działce, po wcześniejszym uzgodnienia zrzutu z inwestorem.

PYTANIE NR 7

Zwracamy się z prośbą o udostępnienia przez Zamawiającego szczegółowego zestawienia materiałów zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji?

Odpowiedź

Zestawienie materiałów zawiera Przedmiar Robót „Wentylacja mechaniczna”.

PYTANIE NR 8

W przedmiarze budowlanym stropy gęstożebrowe występują tylko w pozycji nr 99 – „Stropy gęstożebrowe żelbetowe <np. Rectorbeton lub równoważny gr. 26,0 cm>” w ilości 613,735 m². Jest to tylko ilość dotycząca warstw stropodachu: III A i III C. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji ujęto strop gęstożebrowy nad piwnicą, przedstawiony na rys. K.PW-13, oraz występujący w warstwach: II E i II F?

Odpowiedź

Rysunek K.PW-18 Elementy żelbetowe cz. III został załączony w ramach odpowiedzi na pytania w dniu 4.09.2019 r.

Wprowadza się Aktualne Obowiązujące Załączniki do SIWZ

1. AKTUALNY Obowiązujący Załącznik nr 1 do SIWZ - TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA
Marta Majewska