



Burmistrz Miasta Hrubieszowa

22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1
tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04 e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

Hrubieszów 10.09.2019 r.

WIR.ZP.271.11.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”**

Zamawiający - Gmina Miejska Hrubieszów – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i udziela odpowiedzi.

PYTANIE NR 1

Prosimy o przekazanie projektów stropów gęstożebrowych. W opisach i na rysunkach nie ma schematów montażowych z pokazanymi belkami i pustakami. Brakuje rozwiązań w miejscach otworów w stropie i rysunków zbrojarskich.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację dotyczącą stropów gęstożebrowych. W Dodatkowym Załączniku nr 1 do SIWZ udostępnia się rysunki: Rys. nr 1. Strop nad piwnicą – zestawienie; Rys. nr 2. Strop nad piwnicą – obliczenia; Rys nr 3. Stropodach – obliczenia; Rys. nr 4. Stropodach – zestawienie; Rys. nr 5. K.PW-19 Stropy gęstożebrowe.

PYTANIE NR 2

Rysunek K.PW-04 – konstrukcja

Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji konstrukcja dachowa „projektuje się na dźwigarach z drewna klejonego klasy GL32c.

Zgodnie z rysunkiem K.PW-04 z konstrukcji tj. opisem nad rysunkiem zawarta jest informacja:

Obciążenia dachu wg architektury i norm obciążeń środowiskowych

Wstępnie drewno klasy GI32c

Projekt wykonawczy, produkcję oraz montaż konstrukcji należy zlecić wyspecjalizowanej firmie – wybranej w postępowaniu PZP

Nie został udostępniony do przetargu projekt wykonawczy na część konstrukcyjną dachu z drewna klejonego. Zgodnie z SIWZ zakres zadania objętego przetargiem dotyczy wykonania „Budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” a nie

projektowania przez Wykonawcę. W związku z powyższym wykonawca prosi o przekazanie pełnej dokumentacji wykonawczej na konstrukcję dachu z drewna klejonego.

Odpowiedź

Aktualny rysunek K.PW-04 Stropodach – Dźwigary – Blachy wraz z Wykazem stali profilowej K-PW-04-zs został załączony do odpowiedzi.

PYTANIE NR 3

Rysunek K.PW-17 – konstrukcja

Stropy w obrysie osi 1-13/A-H a więc nad częścią szatniową oraz pływalni w opisie projektu konstrukcji „projektuje się jako żelbetowe gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych sprężonych”.

Zgodnie z rysunkiem K.PW-17 z konstrukcji tj. opisem nad rysunkiem zawarta jest informacja:

A3 – h = 260, gęstożebrowy, np. Rectorbeton

A4 – h = 310, gęstożebrowy, np. Rectorbeton

A1 – h = 260, gęstożebrowy, np. Rectorbeton

wg. proj. Wykonawczego wybranego dostawcy systemu stropowego obciążenia stropu wg architektury i norm obciążeń środowiskowych.

Nie został udostępniony do przetargu projekt wykonawczy na część konstrukcyjną stropów gęstożebrowych nad pływalnią oraz częścią szatni w obrysie osi 1-13/A-H

Zgodnie z SIWZ zakres zadania objętego przetargiem dotyczy wykonania „Budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” a nie projektowania przez Wykonawcę. W związku z powyższym wykonawca prosi o przekazanie pełnej dokumentacji wykonawczej na stropy gęstożebrowe.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację dotyczącą stropów gęstożebrowych. W Dodatkowym Załączniku nr 1 do SIWZ udostępnia się rysunki: Rys. nr 1. Strop nad piwnicą – zestawienie; Rys. nr 2. Strop nad piwnicą – obliczenia; Rys nr 3. Stropodach – obliczenia; Rys. nr 4. Stropodach – zestawienie; Rys. nr 5. K.PW-19 Stropy gęstożebrowe.

PYTANIE NR 4

W dokumentacji projektowej w folderze Załącznik_Nr_1_do_SIWZ_Projekty__Wykonawcze_-\Projekty Wykonawcze -\ARCHITEKTURA występują dwa katalogi: KUBATURA i PDF z częściowo pokrywającą się zawartością. Prosimy o wyjaśnienie z którego folderu należy korzystać przygotowując wycenę?

Odpowiedź

Należy korzystać z obu folderów. Katalog KUBATURA zawiera dodatkowo Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacje dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

PYTANIE NR 5

W projekcie występuje strop gęstożebrowy typu Rector, prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków tego stropu wraz z dobrojeniem, oraz sposobem zabezpieczenia p.poż.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację dotyczącą stropów gęstożebrowych. W Dodatkowym Załączniku nr 1 do SIWZ udostępnia się rysunki: Rys. nr 1. Strop nad piwnicą – zestawienie; Rys. nr 2. Strop nad piwnicą – obliczenia; Rys nr 3. Stropodach – obliczenia; Rys. nr 4. Stropodach – zestawienie; Rys. nr 5. K.PW-19 Stropy gęstożebrowe.

PYTANIE NR 6

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o strop gęstożebrowy oraz jego zbrojenie.

Odpowiedź

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 1.1.7 występują stropy gęstożebrowe. Zamawiający dołączył zestawienie stali do stropów gęstożebrowych w ramach odpowiedzi zamieszczonych powyżej, dotyczących stropów.

Wprowadza się Aktualne Obowiązujące Załączniki do SIWZ

1. Dodatkowe Załączniki nr 1 do SIWZ:

Rys. nr 1. Strop nad piwnicą – zestawienie

Rys. nr 2. Strop nad piwnicą – obliczenia

Rys nr 3. Stropodach – obliczenia

Rys. nr 4. Stropodach – zestawienie

Rys. nr 5. K.PW-19 Stropy gęstożebrowe

Aktualny rysunek K.PW-04 Stropodach – Dźwigary – Blachy

Wykaz stali profilowej K-PW-04-zs

2. Tabela Równoważności

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA

(-) Marta Majewska