



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Krucza 20, 22-500 HRUBIESZÓW

Tel/fax:(0-84)6962607,(0-84)6962608

e-mail [pgkim.hrub.og@list.pl](mailto:pgkim.hrub.og@list.pl)

NIP: 919-12-57-274, REGON 950288971 Kapitał zakładowy spółki 19 023 900,00 zł, PKD Z 3600  
KRS 0000155601, VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku  
Konto WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY CHEŁM O/Hrubieszów 37 8187 0004 2009 0191 08180 001

Hrubieszów, dnia 31 stycznia 2018 r.

Nasz znak: L. Dz. /DIRZ /*MS* /2018

**Burmistrz Miasta**

**Hrubieszowa**

*p. Lech*  


0207138  
Data wpływu: 2018-02-01  
Numer: PP 1309 2018  
Przyjacił: Dominika Welter Wójt  
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych  
Załączników: 0

WARUNKI Nr 10/01/2018

PRZYŁĄCZENIA POSESJI DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że dostawę wody i odbiór ścieków z projektowanego budynku pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie działka nr 67/8 przy ul. Żeromskiego z obrębem Śródmieście w Hrubieszowie należy projektować w oparciu o poniższe warunki:

1. Miejsce włączenia wody – do istniejącego w ulicy Żeromskiego wodociągu fi 200 mm zaznaczonego na mapie kolorem niebieskim.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
3. W projekcie przewidzieć należy wodomierz przystosowany do odczytu w systemie GSM wraz z zaworem antyskażeniowym. Urządzenia te należy przewidzieć w studziencie wodomierzowej (z zaworami umieszczonymi wewnątrz studni) zlokalizowanej na nieruchomości przy granicy posesji. W miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym oraz odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością uszkodzenia.
4. Miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej
  - Ścieki socjalno-bytowe - do istniejącego w ulicy Żeromskiego kolektora sanitarnego fi 200 mm, studnia S01/1 o rzędnych 186,65m n. p. m./184,98 m n. p. m., zaznaczonego na mapie kolorem brązowym.
  - Ścieki powstałe w wyniku pracy linii technologicznej - płukanie - do istniejącego w ulicy Żeromskiego kolektora sanitarnego fi 250 mm, studnia S01/2 o rzędnych 188,27m n. p. m./185,58 m n. p. m., zaznaczonego na mapie kolorem brązowym.

Dodatkowo Przedsiębiorstwo dopuszcza możliwość włączenia kanalizacji sanitarnej na odcinku zaznaczonym na mapie kolorem brązowym po uprzednim wybudowaniu studni na wskazanym odcinku.

\*niepotrzebne skreślić

Parametry ścieków oddawanych do sieci kanalizacji sanitarnej nie powinny przekraczać poniższych norm:

ChZT - 2400 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>

BZT5 - 900 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>

Zawiesina ogólna - 500 mg /dm<sup>3</sup>

Azot ogólny - 100 mg N/dm<sup>3</sup>

Fosfor ogólny - 15 mg P/dm<sup>3</sup>

Chlor wolny - 0,2 mg Cl<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>

Chlor ogólny - 0,4 mg Cl<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>

5. Projekt przyłącza do kanalizacji sanitarnej powinien uwzględniać budowę studni rewizyjnej zlokalizowanej przy granicy posesji (na nieruchomości wnioskodawcy).
6. Kanalizowanie piwnic wymaga zastosowania urządzeń przeciw zalewowym.
7. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Na podłączenia wod. - kan. należy opracować projekt budowlany.
9. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o.o. (druk wniosku o uzgodnienie do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej : <http://www.pgkimhrubieszow.pl/> )
10. O rozpoczęciu robót należy powiadomić PGKiM Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociągowo-kanalizacyjnych. Po wykonaniu przyłącza/y\* i przed ich zasypaniem należy zgłosić do odbioru. (druk wniosku o Zgłoszenie do odbioru przyłącza/y\* do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej : <http://www.pgkimhrubieszow.pl/> ).
11. Przed rozpoczęciem korzystania z poboru wody oraz odprowadzania ścieków **należy zawrzeć umowę z PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie**. [ wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub\* odprowadzanie ścieków oraz o zainstalowanie wodomierza głównego (przyłącze wodociągowe)] do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: <http://www.pgkimhrubieszow.pl/> ).
12. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

W załączeniu:

- 1 egz. mapy z naniesionym wskazaniem włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

#### Uwagi:

1. Na terenie miasta Hrubieszowa podłączenia do sieci winny być wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach wod-kan, posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót/ bez wyłączenia sieci wodociągowej z ruchu/.
2. Nawiercenie wodociągu głównego winno się odbywać frezem o odpowiedniej średnicy, urządzeniem umożliwiającym usunięcie powstałych pozostałości ze ścianek nawiercanej rury.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
*Bocheńska*  
Małgorzata Bocheńska

Sporządził: D. K.

\*niepotrzebne skreślić