

WIR.271.1.5.2022.AJ

Hrubieszów 20.07.2022 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ **Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** „

Zamawiający - Gmina Miejska Hrubieszów – działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE NR 1

Zamawiający ponownie ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy syntetycznej oraz dokumentami określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Taki opis wskazuje na konkretne produkty konkretnych producentów, a co za tym idzie - ogranicza zasady konkurencji. Opisani producenci „blokują” przetarg i oferują trawę jedynie wybranym oferentom, tym samym uniemożliwiając przystąpienie do przetargu. Pozostawiając zapisy bez zmian Zamawiający narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś, ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu renomowanej nawierzchni światowego producenta posiadającego status FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) o poniższych parametrach:

1. Metoda produkcji : tuftowana,
- 2.Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradianobutadianowego)
3. Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 3 000 g

4. Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych)
5. Grubość włókien:
 - Włókno monofilowe proste – min. 315 μ m
 - Włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min. 135 μ m
6. Ilość pęczków na m² – min. 11 700
7. Ilość włókien na m² – min. 280 000
8. Skład włókna – 100% polietylen (PE),
9. Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm
10. Ciężar włókna (dtex) – min. 17 800
11. Waga włókna na m² – min. 1 950 g
12. Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
13. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 900 mm/h
14. Wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 55 N
15. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 150 N/100mm

Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj maty elastycznej (shock pad) pod warunkiem, że jest zgodny z przedstawionym raportem z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej.

Na potwierdzenie jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej do oferty przedstawia się:

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013.
3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
6. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesięcy.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
 - a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min. 20 cm x 25 cm),
 - c) granulatu gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości min. 100 gram).

Nadmieniamy, że oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, a sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE NR 2

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

Według wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas określania jakości trawy syntetycznej to:

- wysokość włókna
- gęstość włókien
- masa liniowa
- grubość włókna
- szerokość włókna
- struktura włókna
- przekrój włókna.

Podkład (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Paweł Wojciechowski

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu